



Zamawiający:
Gmina Biała Piska
Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska

Znak sprawy:
Or.ZP.271.14.2022

Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SWZ

Dot. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zagospodarowanie terenu części działki nr 108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjno – sportowe poprzez budowę toru rowerowego”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W przedmiarze robót w pozycji 1 ujęto prace rozbiórkowe – rozbiórkę ogrodzenia z siatki na podmurówce. Część opisowa projektu całkowicie pomija ten zakres robót. W PZT zaznaczono co prawda o które ogrodzenie chodzi ale prosimy o doprecyzowanie – czy rozbiórka ma polegać jedynie na obcięciu słupków na równo z betonem, czy także na skuciu części nadziemnej podmurówki, czy na wykuciu całości podmurówki razem z częścią podziemną?

Jeśli zamawiający oczekuje pełnego wykucia istniejącej podmurówki prosimy o podanie parametrów takich jak głębokość i grubość celem oszacowania ilości materiału niezbędnego do wykonania takich prac.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje pełnej rozbiórki ogrodzenia z paneli metalowych na cokole betonowym o wymiarach: grubość ok. 22cm, wysokość od ok. 30 do ok. 70cm, długość 175,0 mb.

Pytanie 2:

Na PZT zaznaczono istniejącą alejkę brukowaną przecinającą teren inwestycji jako element do rozbiórki. W części opisowej projektu oraz w przedmiarze robót brak informacji na ten temat. Prosimy o doprecyzowanie ilości robót oraz sposobu zagospodarowania odzyskanego materiału.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istniejącą alejkę z kostki brukowej rozbierze we własnym zakresie, przed przekazaniem terenu budowy.

Pytanie 3:

Na PZT zaznaczono 6 drzew do wycinki, w części opisowej projektu oraz w PZT brak informacji na ten temat. Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada wszystkie wymagane prawem zgody na wycinkę tych drzew oraz o podanie gatunku, obwodów pni oraz sposobu zagospodarowania pozyskanego surowca drzewnego.

Odpowiedź:

Na obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane są drzewa owocowe przeznaczone do wycinki z gatunku (4 jabłonie i 2 czereśnie), które Zamawiający usunie we własnym zakresie, przed przekazaniem terenu budowy.

Pytanie 4:

W punkcie 2.4 części opisowej projektu czytamy:

„Ogrodzenie terenu

Projektuje się ogrodzenie terenu ogrodzeniem panelowym o wysokości 1500 mm wraz z podmurówką. Panele wykonane z ocynkowanych prętów stalowych zgrzewanych punktowo o średnicy pręta 5 mm. Wymiar oczka: 50 mm x 200 mm. Długość pojedynczego panela ogrodzeniowego: 2,5 m.


Panele montowane na słupkach z profili prostokątnych 60x40 mm za pomocą obejm panelowych.

Długość ogrodzenia: 80 m.

Projektuje się dwie furtki jednoskrzydłowe o wysokości 1,5 m i szerokości 1 m, stanowiące wejście na teren od strony ulicy Kajki oraz od strony zachodniej. Konstrukcja furtek wykonana z profili 60x40 mm. Skrzydła wypełnione panelem kratowym o średnicy drutu 6/5/6, wspawanym do konstrukcji. Furtki montowane na słupach z profili 100x100 mm, wyposażonych w stalowe daszki typu piramidka.,,

Z PZT oraz z przedmiaru robót wynika, że oczekiwana długość ogrodzenia wynosi 175mb – prosimy o doprecyzowanie wymaganej długości ogrodzenia, ponadto prosimy o doprecyzowanie technologii wykonania ogrodzenia – czy zamawiający oczekuje wykonania ogrodzenia na prefabrykowanych ustojach oraz podmurówkach jak na załączonym zdjęciu czy poprzez zabetonowanie samych słupków i wykonanie podmurówki monolitycznej żelbetowej?

Zdjęcie poglądowe: ogrodzenie panelowe, podmurówki modułowe.



Prosimy także o uzgodnienie tej kwestii z kwestią poruszoną w pytaniu nr 1. Jak nowe ogrodzenie ma być zlokalizowane względem starego (przed, za, na jego miejsce) i jak ma się to odnosić do istniejącej obecnie podmurówki starego ogrodzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oba warianty wykonania ogrodzenia.

Zamawiający informuje, że lokalizacja ogrodzenia winna być zgodna z rysunkiem pn. „Projekt zagospodarowania terenu”.

Pytanie 5:

Biorąc pod uwagę niezwykle krótki termin realizacji jak dla zadania tej skali z taką ilością elementów małej architektury które muszą pochodzić od zewnętrznych dostawców zwracamy się z pytaniem czy zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji zadania w przypadku niemożności uzyskania przez Wykonawcę dostaw tych podzespołów od firm zewnętrznych. O ile elementy takie jak latarnie parkowe OZE lub ławki czy kosze można pozyskiwać z wielu źródeł i w przypadku braku terminowej dostawy przez producentów wskazanych w części opisowej projektu o tyle wskazane w punktach 2.3.2 oraz 2.3.3. ławki i rowerki z ładowarkami USB są produkowane tylko przez jedną firmę – która obecnie podaje termin realizacji zamówienia na 8 tygodni. Tym samym ich minimalny okres realizacji zamówienia jest równy całkowitemu okresowi realizacji inwestycji założonemu przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obecnie nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji zadania, z uwagi na konieczność wydatkowania środków w bieżącym roku budżetowym. Jednocześnie informujemy, że w Załączniku nr 8 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy” zapis § 15 ust. 4 pkt. lit. a) stanowi, że:

„... 4. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w formie aneksu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia (...):

3) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:

- a) wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowej, strajk oraz akty władzy i administracji publicznej, sytuacje wyjątkowe, stany epidemiczne, stany nadzwyczajne – przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej; ...”

Z poważaniem,

BURMISTRZ

Beata Sokołowska

Sprawę prowadzi:

Wojciech Sakowski, Ewa Zyskowska