

Nadawca: Restudio Architektury <biuro@restudio.com.pl>

Data: 17.04.2023, 11:46

Adresat: Wojciech Sakowski <wsakowski@bialapiska.pl>

Szanowny Panie Wojciechu,

Projekt budowlany i wykonawczy należy wykonać zgodnie ze stosownymi przepisami. Ponadto pełną odpowiedzialność za dokumentację ponoszą uprawnieni projektanci oraz rzeczoznawcy uzgadniający projekt.

Do tematu wody pożarowej należy, w mojej ocenie, podejść zdroworozsądkowo. Zgodnie z Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz 1030 ust 1 ppkt 3 wodę pożarową należy zapewnić dla obiektó budowlanych niebędących budynkiem o pow. > 1000 m2 lub do użytku przez powyżej 50 osób. W naszym przypadku obiektem budowlanym może być scena (do użytku przez mniej niż 50 osób) i ewentualnie pergola (także do użytku poniżej 50 osób). Przestrzeń pomiędzy pergolą a sceną nie jest obiektem budowlanym i nie wymaga zapewnienia wody pożarowej.

Jeśli w przestrzeni przed sceną będą ustawiane krzeselka to należy spełniać przepisy warunków technicznych par 261 ((jeżeli impreza na ponad 200 osób to należy zachowywać parametry rzędów, krzesłek itp)

pozdrawiam

Maciej Jacaszek

.....
Restudio Jacaszek Architekci Sp. z o.o.

ul. Sobótki 11a/6

80-247 Gdańsk

tel. 58 718 76 85

Restudio Architektury

ul. Lipowa 23

10-065 Olsztyn

tel. 89 527 38 88

www.restudio.com.pl